

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ68.В.00190/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026807

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЗА".
Место нахождения: 141190, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ФРЯЗИНО, ПРОЕЗД ЗАВОДСКОЙ, 6.
ОГРН: 1027739487082, телефон +74956642670, факс +74956269902, e-mail: info@veza.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЗА".
Место нахождения: 141190, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ФРЯЗИНО, ПРОЕЗД ЗАВОДСКОЙ, 6.
ОГРН: 1027739487082, телефон +74956642670, факс +74956269902, e-mail: info@veza.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, пер. № РОСС RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные универсальные типа КПУ-3 прямоугольного сечения типоразмерного ряда от 200x200 мм до 1000x800 мм, работающие в нормально открытом, нормально закрытом, дымовом режимах и режиме двойного действия, выпускаемые по ТУ 4863-100-40149153-07. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 28.25.30.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
ГОСТ Р 53301-2013 Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость.
Пределы огнестойкости согласно приложению № 1 на одном листе.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-350/08-2019 выдан 06.08.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат системы менеджмента качества РОСС RU.ФК63.К00205 выдан 17.12.2018 Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента "АКАДЕММАШ", RA.RU.13ФК63

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

09.08.2019

по

17.12.2021



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

Голубева Дарья Львовна

инициалы, фамилия

Белов Максим Сергеевич

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЛБ68.В.00190/19

(обязательная сертификация)

№ 0021170

Приложение №1 Пределы огнестойкости

Клапаны противопожарные универсальные типа КПУ-3 прямоугольного сечения типоразмерного ряда от 200х200 мм до 1000х800 мм, работающие в нормально открытом, нормально закрытом, дымовом режимах и режиме двойного действия, выпускаемые по ТУ 4863-100-40149153-07.

- Предел огнестойкости клапана в режиме нормально открытого, при его установке в проеме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости - E180.
- Предел огнестойкости клапана в режиме нормально закрытого, при его установке в проеме ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости - E180.
- Предел огнестойкости клапана в режиме дымового - E180.
- Предел огнестойкости клапана в режиме двойного действия, при его установке в проеме ограждающей строительной конструкции или за ее пределами на участке воздуховода с нормируемым пределом огнестойкости - E180.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

Голубева Дарья Львовна

Белов Максим Сергеевич

Инициалы, фамилия